

PLACA DE BRAILE - CORRIMÃO
CORRIMÃO EM 2 ALTURAS
PROLONGAMENTO DE 30cm

0.30

de 0.25
até 0.60

de 0.25
até 0.32

PISO TÁTIL DE ALERTA

de 0.25
até 0.60

BATE RODAS

PISO TÁTIL DE ALERTA

NÃO PODE HAVER AFASTAMENTO NO INÍCIO DO DECLIVE

CORTE LONGITUDINAL
ESCALA:1:25

MÍN=1.20
MÁX=2.40

GUARDA CORPO

CORRIMÃO

BATE RODAS

1.72

0.95

1.14

0.10

CORTE TRANSVERSAL
ESCALA:1:25

The drawing consists of two parts: a front view and a side view.

VISTA FRONTAL (Front View): Shows a rectangular door with a handle on the left side. A dashed diagonal line runs from the top-left corner to the bottom-right corner, indicating the door's swing.

PLANTA BAIXA (Side View): Shows the door's profile. The total width is 74. The door leaf is 80 wide. The gap between the door and the frame is 10. The text indicates: "VÃO DE LUZ DEVERÁ SER MAIOR OU IGUAL A 80 CM" (The clear opening should be greater than or equal to 80 cm).

NOTA:
As portas sinalizadas em planta apresentam o vão de abertura de 80 cm, porém o vão de luz estão inferiores ao que indica a Norma

PLANTA BAIXA SANITÁRIO PCD
ESCALA: 1:25

PLANTA BAIXA SANITÁRIO PCD
ESCALA: 1:25

VISTA FRONTAL BACIA SANITÁRIA
ESCALA: 1:25

VISTA FRONTAL LAVATÓRIO
ESCALA: 1:25

VISTA LATERAL BACIA SANITÁRIA
ESCALA: 1:25

VISTA INTERNA PORTA DOS SANITÁRIOS
ESCALA: 1:25

VISTA EXTERNA PORTA DOS SANITÁRIOS
ESCALA: 1:25

NOTA:
- Para garantir a área de manobra e transferência lateral, a porta deverá abrir para o exterior do sanitário, conforme item 6.11, preservando o diâmetro mínimo de manobra de 1,50 m.
- A barra acima da caixa acoplada da bacia sanitária deverá ser instalada a 0,80 m do piso acabado permitindo o acionamento da descarga.
- O lavatório será suspenso, sem coluna, com altura livre inferior mínima de 0,73 m e borda superior até 0,80 m.
- Torneira: acionamento por alavanca, sensor ou pressão leve, permitindo uso com uma mão.
- A papeleira de obrepór, deverá ser instalada de forma que suas dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance.
- Botão de alarme: posicionada entre 0,40 m com acionamento acessível e sinalização visual/sonora.
- Sinalização da porta: identificação visual e tátil com caracteres em relevo e braille, instalada ao lado da porta entre 1,20 m e 1,60 m do piso.
- Chapa metálica inferior na porta: recomendada para proteção contra impacto de cadeira de rodas, instalada até altura mínima de 0,40 m do piso (boa prática indicada pela norma para durabilidade e segurança).

ELEMENTO COM PROJEÇÃO
MAIOR OU IGUAL A 10 CM
FIXADO NA PAREDE A UMA
ALTURA ENTRE 0,60 E
2,10

PROJEÇÃO MAIOR OU IGUAL
A 10 CM

de 0,60 até 2,10

0,60

0,60

PISO TÁTIL DE 25 A 60 CM
DE LARGURA

DETALHAMENTO
PISO TÁTIL EM OBSTÁCULOS

9 cm

2,5 cm

DETALHAMENTO
SINALIZAÇÃO DE DEGRAU
PISO E TETO

TESTEIRA ANTIDERRAPANTE
EM PVC PARA SINALIZAÇÃO
DE DEGRAU

NOTA: Este desnível deve ser sinalizado em toda a sua extensão, no piso e no espelho, com uma faixa de no mínimo 3 cm de largura contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

REVISÃO	DATA	DESENHO	REP.: TÉCNICO/PROJECTISTA	ALTERAÇÃO
---------	------	---------	---------------------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICITAÇÃO PROJETO	REFORMA DE ACESSIBILIDADE EMEI PINGO DE GENTE	PREÇO: 02/02 R\$ 865,70 m² COTA: 1,55
REP. TÍTULO: MAYARA LIMA MELO ARQUITETA E URBANISTA CAIUSCE A-166190-2	REFEITOR: DETALHAMENTO	DATA: MARÇO/2026
		RESUMO: MAYARA
REVISO: 00		