


Disposição da iluminação  
Escala 1:500

NOTA 1:  
O quadro geral de baixa tensão instalado no interior do banheiro deve ser desativado, o circuito alimentador dos pontos instalados no interior do banheiro e a alimentação da bomba do chafariz devem ser conectados ao QGBT projetado (instalado na parede lateral do banheiro).

NOTA 2:  
A conexão entre os circuitos alimentadores do banheiro e bomba do chafariz devem ser feitos na caixa de passagem existente na lateral do banheiro.

Legenda da Simbologia	
	Luminária LED 150W tipo pública com indicação de circuito - Instalada em poste galvanizado reto 14m existente fixada em suporte tipo pétala quadruplo no topo do poste
	Poste reto galvanizado 14m EXISTENTE com arranjo tipo pétala quadruplo encaixado no topo do poste
	Luminária LED 50W tipo pública com indicação de circuito - Instalada em poste galvanizado tipo curvo simples 6m ou poste galvanizado reto 8m
	Poste tipo curvo simples galvanizado 6m projetado
	Poste reto galvanizado 8m projetado com arranjo tipo pétala triplo encaixado no topo do poste
	Luminária LED 50W ornamental com indicação de circuito - Instalada em poste galvanizado reto 4m - luminária encaixada direto no topo do poste
	Aterramento junto aos postes projetados - ver detalhe
	Caixa de passagem circular à instalar Ø40cm junto aos postes projetados - ver detalhe
	Caixa de passagem de alvenaria à instalar 40x40x60cm - Ver detalhe
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado enterrado no solo com indicação de bitola (Próprio para instalação subterrânea)
	QGBT a instalar em mureta (a construir na parede lateral do banheiro) - Ver detalhe
	Padrão de entrada de energia/medição existente
	Neutro, fase, retorno e terra com indicação de circuito (1), retorno (a) e seção do condutor (2.5mm²)



Rua João Pessoa

Área Particular

Rua Mal Deodoro da Fonseca

Parquinho

Monumento

Chafariz

Banheiros

Medição  
3x50A



ENGENHARIA ELÉTRICA  
Rua 19 de Outubro, 479, Centro, Ijuí - RS | (55) 3332-1740

Razão Social:	Prefeitura Municipal de Triunfo	Ref.:Projeto	71/2022
Data:	11/10/2022	ART Nº:	12086849
Endereço:	Rua Mal Deodoro da Fonseca - Triunfo/RS	Escala:	1:500
Assunto:	Projeto de elétrico de iluminação Praça do Chafariz	Folha:	A1
Resp. Técnico Projeto:	Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos CREA-RS:134651	Solicitante:	Prefeitura Municipal de Triunfo CNPJ: 88.363.189/0001-28
Desenhista:	Ana Paula P.N.	Prancha 02 de 04	