



## **COLETA DE PREÇOS Nº 1921/2022**

### **1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Locação de Grupo Gerador de Energia Elétrica para uso durante as atividades do evento Natal Estrela Guia - Edição 2022, no dia 23 de dezembro do corrente ano, junto ao Parque Henrique Agildo da Silva – Parcão, conforme segue:

Item 01 - Gerador com potência mínima de 200 KVA, com tempo estimado de funcionamento de até 15 horas. O equipamento deverá estar pronto para uso no dia 23 de dezembro de 2022 a partir das 12 horas;

Item 02 - Gerador com potência mínima de 150 KVA, com tempo estimado de funcionamento de até 18 horas. O equipamento deverá estar pronto para uso no dia 23 de dezembro de 2022 a partir das 10 horas; Será de responsabilidade da contratada: o transporte, alimentação, hospedagem, ART e todos os laudos de responsabilidade técnica antes da prestação do serviço, seguro pessoal de toda a equipe e demais despesas necessárias para a execução do serviço, conforme segue:

### **2 - ITENS**

Solicitamos cotação de preços dos produtos/serviços abaixo discriminados:

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2	un	<b>Locação de Grupo Gerador de Energia Elétrica com potência mínima de 200 KVA sendo a diária de 15 horas.</b> - incluindo: combustível suficiente para atender a demanda contratada, transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento. Grupo Gerador Silenciado compreendendo: motor a diesel, alternador, painel de controle e carenagem/container de isolamento acústico, regulador automático de tensão e frequência, chave de distribuição de força trifásica, fase 'Terra' e 'Neutro' nas tensões nominais de 220V- 60hz, painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.) blindagem de ruído, reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender a uma diária (15 horas), controle e nível de emissão de poluentes, equipamento deverá estar dentro dos padrões de poluição estabelecidos pelos órgãos competentes. O Grupo Gerador deverá incluir: 50 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm <sup>2</sup> , com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação, caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora. A caixa intermediária deverá possuir tomadas, padrão ABNT, para rápida		



			instalação de equipamentos, extintor de incêndio, técnico responsável em tempo integral e demais materiais de segurança exigidos pela legislação e ferramentas para eventuais manutenções no local do evento.		
2	1	un	<b>Potência mínima de 150 KVA com tempo estimado de funcionamento de até 18 horas, incluindo: combustível suficiente para atender a demanda contratada, transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento. Grupo Gerador Silenciado compreendendo: motor a diesel, alternador, painel de controle e carenagem/container de isolamento acústico, regulador automático de tensão e frequência, chave de distribuição de força trifásica, fase 'Terra' e 'Neutro' nas tensões nominais de 220V- 60hz, painel de controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.) blindagem de ruído, reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender a uma diária (18 horas), controle e nível de emissão de poluentes, equipamento deverá estar dentro dos padrões de poluição estabelecidos pelos órgãos competentes. O Grupo Gerador deverá incluir: 50 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "Neutro", sendo a bitola mínima de 95mm<sup>2</sup>, com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação, caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora. A caixa intermediária deverá possuir tomadas, padrão ABNT, para rápida instalação de equipamentos, extintor de incêndio, técnico responsável em tempo integral e demais materiais de segurança exigidos pela legislação e ferramentas para eventuais manutenções no local do evento. Locação de Grupo Gerador de Energia Elétrica</b>		

Total Geral:

**ATENÇÃO:**  
**OS PRODUTOS DEVEM SER COTADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A ENTREGA DOS MESMOS SERÁ NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO.**

**3- VALIDADE DA PROPOSTA**

**4- ÓRGÃO SOLICITANTE**



Prefeitura de  
**Triunfo**  
Rio Grande do Sul

Secretaria de Compras, Licitações e Contratos

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULT.	SEC MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
-------	----	---	------------------------------------

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

FONE: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

Data do Orçamento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo com CNPJ e assinatura:

--