

EDROS ENGENHARIA LTDA - Projetos de Gases Medicinais.**ANEXO I - LISTA DE MATERIAIS****ATENDIMENTO IMEDIATO URGÊNCIA E IMAGENOLOGIA HOSPITAL CARIDADE SANTA RITA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN.	QUANT.
TUBO COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	200
TUBO COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	10
TUBO COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	90
COTOVELO COBRE DIA. 15mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	135
COTOVELO COBRE DIA. 22mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	12
COTOVELO COBRE DIA. 28mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	6
TEE COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	15
TEE COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	10
TEE COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	10
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 22x15 CLASSE "A"	Pç	15
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x22 CLASSE "A"	Pç	6
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x15CLASSE "A"	Pç	10
VÁLVULA ESFERA DIA.15mm LATÃO	Pç	8
VÁLVULA ESFERA DIA. 22mm LATÃO	Pç	6
VÁLVULA ESFERA DIA. 28mm LATÃO	Pç	3
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 15mm x 1/2" ELUMA	Pç	16
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 22mm x 3/4" ELUMA	Pç	12
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 28mm x 1" ELUMA	Pç	6
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 15mm	Pç	40
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 22mm	Pç	10
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 28mm	Pç	18
PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO	Pç	1
PAINEL DE ALARME DE VÁCUO	Pç	1
PAINEL DE ALARME DE AR MEDICINAL	Pç	1
POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	Pç	12
POSTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL	Pç	12
POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO	Pç	9
SOLDA PRATA	kg	1.5