



QUADRO DE CARGAS

CD 1							
CARGAS	TOMADAS		ILUMIN.		CONDUT.	DISJ.	
	Nº	(W)	Nº	(W)			
01	00	00	13	1300	2.5	15	
02	00	00	11	1100	2.5	15	
03	15	3000	00	00	4.0	20	
04	15	3000	00	00	4.0	20	
05	12	2700	00	00	4.0	20	
06	01	3500	00	00	4.0	20	
07	01	1500	00	00	4.0	20	
08	01	1500	00	00	4.0	20	
09	01	1500	00	00	4.0	20	
10	01	1500	00	00	4.0	20	
11	01	1500	00	00	4.0	20	
12	01	1700	00	00	4.0	20	
13	01	1700	00	00	4.0	20	
RESV.	-	-	-	-	-	-	
RESV.	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CD-1	50	22600	22	2400	-	-	

CD 2							
CARGAS	TOMADAS		ILUMIN.		CONDUT.	DISJ.	
	Nº	(W)	Nº	(W)			
01	00	00	16	1600	2.5	15	
02	13	2800	00	00	4.0	20	
03	10	3000	00	00	4.0	20	
04	01	6500	00	00	6.0	35	
05	01	6500	00	00	6.0	35	
06	01	1500	00	00	4.0	20	
07	01	1500	00	00	4.0	20	
08	15	3000	00	00	4.0	20	
RESV.	-	-	-	-	-	-	
RESV.	-	-	-	-	-	-	
TOTAL CD-2	42	24800		1600	-	-	

LEGENDA

○	PONTO DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE 100W (OU INDICADO)
○	PONTO DE ILUM. INCANDESCENTE NA PAREDE 100W(OU INDICADO)
○	INTERRUPTOR SIMPLES h=1,20m
○	INTERRUPTOR DUPLO h=1,20m
○	INTERRUPTOR HOTEL
○	ELETRODUTO FLEXÍVEL E COMANDO ELÉTRICO
○	TOMADA DE PISO
○	TOMADA BAIXA h=30cm
○	TOMADA ESPECIAL ALTA h=2,10m 100W (OU INDICADO)
○	TOMADA MÉDIA DUPLA h=1,20m 100W (OU INDICADO)
○	TOMADA MÉDIA h=1,20m 100W (OU INDICADO)
○	CD=CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
○	CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO
○	ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE

LOCAL	07/01/2020	MARCELO CASTRO	MARIANA CASTRO	ELABORADO POR	ELABORADO POR
REVISÃO	DATA	DESENHO	RESP. TÉCNICO/PROJETA	ATRAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

UBS TIETA

PROJETO ARQUITETÔNICO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIETA

RESP. TÉCNICO

MARIANA CASTRO DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL, CREA-RS 514659

REVISÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

DATA

04/04

ÁREA

227,46m²

ESCALA

1/50

DATA

JANEIRO DE 2020

REVISÃO

00

DESENHO

MARCELO CASTRO